

Supraśl, dn.24.07.2012 r.

CKiR/A-In/ZP/PN - 2 /07/2012

Dotyczy: Pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Remont świetlicy CKiR w Supraślu w miejscowości Ogrodniczki ”

Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu w odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dn.23.07.2012 r.

- z jakiego materiału mają być przyjęte do wyceny ościeżnice, w opisie pozycji w przedmiarze występuje ościeżnica stalowa, natomiast w zestawieniu stolarki jest ościeżnica z MDF szary

informuje, że :

do wyceny ościeżnic należy przyjmować ościeżnice stalowe, zgodnie z poz. 55 przedmiaru budowlanego.